



Suomussalmen KTK Oy
Kivikatu 5
89600 Suomussalmi

13

SFS-EN 13242:2013
Maa- ja vesirakentamisessa ja tienrakentamisessa
käytettävät sitomattomat ja hydraulisesti sidotut kiviainekset

Peuravaara
Kalliokiviaines

Raekoko		0/31 mm	
Rakeisuus	SFS-EN933-1	G ₀	
		mm	%
		45	100
		31,5	94
		22,4	77
		16	59
		11,2	45
		8	36
		5,6	28
		4	23
		2	17
		1	13
		0,5	9
		0.125	5
		0.063	2,9
Litteys	SFS-EN933-3:97	-	13
Kiintotiheys	SFS-EN1097-6:00	-	2,69
Vedenimeytyminen	SFS-EN1097-6:00	-	0,20 WA ₂₄₁
Murtopintaisten rakeiden osuus		-	
Iskunkestävyyskoe	SFS-EN1097-2:98	-	30 LA ₃₀
Koostumus		-	
Jäädytys-sulatuskestävyys		-	